

บันทึกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสกลนคร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่สำนักงานศาลปกครองได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดมายังสำนักงานศาลปกครองภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานศาลปกครองขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีที่มีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ดังนี้

ข้อสอบถาม

๑. บันไดเหล็กใต้หลังคา ในแบบงานสถาปัตยกรรม หน้า A-๓๘ ระบุ “ยกเล็ก” อยากทราบว่าบันไดเหล็กชุดนี้ไม่รวมในการเสนอราคาใช่หรือไม่
๒. ขอแบบมาตรฐานที่จอดรถมีหลังคาคลุม แบบเลขที่ S๖๐๑๘๓
๓. ขอรระดับดินที่ส่งมอบให้ผู้รับเหมา
๔. งานเหล็กกรุพรรณต้องทำสีทนไฟหรือไม่ ถ้าทำโปรดระบุรายละเอียด

คำชี้แจง

สำนักงานศาลปกครองได้ตรวจสอบเอกสารประกอบแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสกลนครแล้ว ขอตอบข้อสอบถามดังนี้

๑. บันไดเหล็กชุดนี้ไม่รวมในการเสนอราคา
๒. แบบมาตรฐานที่จอดรถมีหลังคาคลุมประกอบด้วยแบบเลขที่ AR ๕๕๑๑๒ จำนวน ๖ แผ่น แบบเลขที่ S๖๐๑๘๓ จำนวน ๒ แผ่น และแบบเลขที่ EE ๖๐๑๕๙ จำนวน ๑ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๙ แผ่น ตามไฟล์แนบ
๓. ค่าระดับดิน กรมโยธาธิการฯ ผู้ออกแบบ ให้พิจารณาจากแบบงานผังบริเวณ (เลขที่แบบ LA-๖๗๐๒๑) แผ่นที่ L-๑๐๑ - L-๑๐๕
๔. งานเหล็กกรุพรรณไม่ต้องทำสีทนไฟ

.....